

Утверждаю:
Начальник Горнозаводского территориального
отдела


М.В. Панова
«28» 09 2021 года

Дата: «28» 09 2021 года.

ПРОТОКОЛ ВЫЕЗДНОЙ КОМИССИИ

Выездная проверка по адресу п. Калиново, ул. Ленинская, 4Б

Присутствовали:

Панова М.В. - начальник ГЗТО ФРС, Кофеева И.А. - представитель Администрации Ковынского ГО,
Виноград А.В. - представитель ООО ЧП "Дальнегорский
лесхоз", Мамеев А.В. - представитель ООО "Страна
Фермеров" А.В. - представитель ООО "Трибуна"

В ходе осмотра по адресу: п. Калиново, Ленинская, 4Б выявлено:

- 1) кв. № 1-2 коридор (10 секции); кухня (8 секции)
1 комната (12 секции), 2 комнаты (12 секции +
6 секции) 3 комнаты (12 секции), ванная (8 сек-
ции), комната (12 секции); подвальный этаж: ванная-
комната, на полутораэтаже, на смежных участках
- 2) кв. № 8, ТС - 20С°.

3) т/ч ТС на площадке 41С° (38С°)
на объекте 31С°






- разрывы на объекте 0,4 мПа
на площадке 38С° и 31С° соответственно.
разрывы на площадке 0,4 мПа.

Внеплановым образом разрывы на площадке
исполнены по проекту. Разрывы на площадке
ТС при рассмотрении выявлены на площадке
внеплановым образом. Проверка качества и
энергетических свойств выполнена.

По результатам проверки выявлены следующие
недостатки: не выполнены работы по устранению
разрывов на площадке 41С° (38С°).
Внеплановым образом выявлены разрывы на площадке.

Срок устранения: до 14.10.2021 г.

Приложение:
1). Фотоматериалы - от _____ года.

Подписи присутствующих по протоколу на адресе п. Калиново, ул. Ленинская, 4Б
Панова М.В. 
Хохряков И.И. 
Мамеев А.В. 
Кофеева И.А. 
Мамеев А.В. 

Расписка: ПАО "СГ" ООО ЧП "Дальнегорский лесхоз",
Администрация Ковынского ГО. Все
подписано и

Утверждено:
Начальник Горнозаводского территориального
отдела

[Signature]
И.В. Панова
2021 года

Дата: 27.10 2021 года

ПРОТОКОЛ ВЫЕЗДНОЙ КОМИССИИ

Выездная проверка по адресу г. п. Калачово, Керчен. №6

Присутствовали:

Главный инженер ЦЭТО ФКП Сибирь.
Инж. гр. коллегия ООО "СибирьТоп" "Мастерман" В.В.
Представитель уполн. гос. инспекции ВРП, Директор доброты КСР
Начальник отдела городского учета, КОЗРОВО В.В.
Представитель подрядной организации ООО "Триалстрой" Ливинский В.М.

В ходе осмотра по адресу г. п. Калачово, ул. Керчен. №6
К.В. 10 и К.В. 8 были проверены параметры работы
системы теплоснабжения.
Проверены данные на узле ввода сопоставлены по показаниям измерений
термометром.

Проверены параметры температуры трубопровода вода подача и обратка
К.В. 10; К.В. 8; К.В. 10. При осмотре К.В. 10 - КВ-ВО здания и входы
забыли

К.В. 10	подача - 40,5	обратка - 38	подача - 41	обратка - 38
К.В. 8	подача - 35	обратка - 30	подача - 36,5	обратка - 34
К.В. 10	подача - 34,5	обратка - 33	подача - 36	обратка - 35,5

По результатам осмотра выявлено: система не работает в
работоспособном состоянии, теплопотери велики и т.д.

Срок устранения: _____

Приложения:
1) Фотоматериалы _____ от _____ года.

Подписи присутствующих по протоколу на адресе
[Signatures]
С.В. Павлов с вывозом документов
директор ИВРОСТАДСИИ.
Рассылка: _____

Защитой наг. биржевой не им. еще
успешно дел. в главном работ. способ. но
необход. по согласованию с глав. инж. и т.д.
но не дел. не наг. биржевой. Д. С. Павлов