

АКТ  
выездной проверки реализованных АО «Облкоммунэнерго» мероприятий  
по вопросу повышения надежности электроснабжения поселка Таватуй  
Невьянского городского округа

3 мая 2021 года  
10.00 час.

пос. Таватуй,  
Невьянский городской округ

Мной, начальником отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Д.В. Секериным, 03.02.2021 в присутствии заместителя главы Администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальным услугам И.В. Белякова, начальника управления населенными пунктами Администрации Невьянского городского округа О.И. Сидорова и Первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Облкоммунэнерго» С.Л. Куликова проведена проверка реализованных АО «Облкоммунэнерго» мероприятий по вопросу повышения надежности электроснабжения поселка Таватуй Невьянского городского округа и составлен настоящий акт проверки.

В ходе выезда установлено, что мероприятия, предусмотренные дорожной картой реализации надежного электроснабжения объектов электросетевого комплекса пос. Таватуй от 05.02.2020 (с внесенными изменениями 30.06.2020) выполнены:

- 1) работы по расчистке охранных зон ВЛ-10кВ от древесно-кустарниковой растительности с расширением просеки выполнено в полном объеме;
- 2) произведена реконструкция КЛ-10кВ от опоры 95 до опоры 101 выполнено в полном объеме;
- 3) установлено специальное оборудование, позволяющее производить дистанционное переключение электроснабжения с одной линии на другую (Реклоузер) выполнено в полном объеме;
- 4) произведена реконструкция ТП-4 с установкой выключателей 10 кВ выполнено в полном объеме