



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
Невьянского городского округа**

ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск,  
Свердловская область, 624192  
Тел. (34356) 4-25-12  
E-mail: [adngo@nevyansk.net](mailto:adngo@nevyansk.net)  
Сайт: <http://nevyansk66.ru/>

Техову М.В.  
Свердловская обл.,  
г. Невьянск,  
ул. Матвеева, д. 36, кв. 9

от 28.01.2021 № 02-03/51  
На № МО-46-01-46-2/1 От 12.01.2021

Ответ на обращение

**Уважаемый Михаил Владимирович!**

На Ваше обращение по защите участка газопровода у дома № 36 по ул. Матвеева в г. Невьянске, администрация Невьянского городского округа сообщает.

Приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации систем газораспределения, защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продукции путем регламентирования эксплуатационных характеристик систем газораспределения устанавливаются СНиП 42-01-20002 «Газораспределительные системы». Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть запроектированы и построены так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, который может устанавливаться заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности их прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются температурные и другие деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности. Согласно СНиП в местах выходов газопроводов из земли в населенных пунктах не предусмотрена установка ограждающих конструкций.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (далее Правил), для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны, в виде территории ограниченной условными линиями.

Согласно п. 14 Правил на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается лицам, указанным в настоящих Правилах:

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей.

В данном случае необходимость установки ограждений отсутствует, в случае повреждения водителями газопровода, действующим законодательством предусмотрена ответственность за причинение вреда имуществу собственников, жизни и здоровью граждан.

Глава Невьянского  
городского округа

А.А. Берчук